

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ПАО «Ленэнерго» «НлЭС»
А. В. Мальков
«____» _____ 2018 год

Техническое задание

на поставку Станка для размотки, намотки кабеля МНК 18-ЗУР

Общая часть.

ПАО «Ленэнерго» производит закупку Станка для размотки, намотки кабеля 18-ЗУР в комплекте со втулками для различных диаметров барабанов и технологическим барабаном РТБ 1-0,3

Закупка производится на основании АИП филиала ПАО «Ленэнерго» «НлЭС» на 2018 год, для нужд филиала «Новоладожские электрические сети».

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность	2,2/2,4 кВт
Скорость вращения привода	3...23 об/мин
Диаметр перематываемого материала	5...50 мм
Диаметр перематываемых барабанов	1000...1800 мм
Ширина перематываемых барабанов	250...1300 мм
Максимальная масса барабана	3000 кг
Принцип измерения длины	Электронно-механический
Тип измерителя	МИД 70
Тип раскладчика	ручной
Масса	600/620 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	2700х2100х1600
Комплект втулок для разных диаметров барабанов	D 70, 80, 100.
Тип технологического барабана	РТБ 1-0,3
Размеры формируемой бухты, dxDxL, мм	300х1000х500
Масса формируемой бухты/Масса РТБ, кг	300/35
Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ, мм5	50х1000х1000

Отгрузочные реквизиты место поставки:

ОАО (Филиал)	Вид транспорта	Адрес поставки	Количество, шт.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «НлЭС»	Авто	Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая д.25	1

4. Год выпуска должен быть не ранее 2017г.

5.Срок поставки: не более 8 недель с момента подписания договора обеими сторонами.

6.Условия оплаты: Оплата Продукции производится после получения партии Продукции Грузополучателем/Покупателем не позднее 90 (девяноста) календарных дней.

7.Гарантийные обязательства: Поставляемая техника должна быть обеспечена гарантийным обслуживанием у официальных дилеров завода – изготовителя по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.Требования к Поставщику: Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

9.Правила приемки оборудования: Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «Ленэнерго» при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходится продукция.

В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И. О. начальника ПТО

 Дружинин А. Ю.