



НИКИЭТ
РОСАТОМ

Акционерное общество «Ордена Ленина
Научно-исследовательский
и конструкторский институт
энерготехники им. Н.А. Доллежала»
(АО «НИКИЭТ»)

а/я 788, Москва, 101000
Телефон (499) 263-73-88, факс (499) 788-20-52
Телетайп: 611569 МОМЕНТ,
E-mail: nikiet@nikiet.ru, www.nikiet.ru
ОКПО 08624303, ОГРН 1097746180740
ИНН 7708698473, КПП 770801001

Генеральному директору
ООО «Мир намоточных станков»
А.И. Зениной

119297, Москва, ул. Родниковая,
д. 7, стр. 7
e-mail: namotka@namotka.ru
тел.: +7(495) 504-7283

13 НОЯ 2023

№

822-03/18665

На №

от

Об устранении замечаний
электролаборатории

Уважаемая Алла Ивановна!

В АО «НИКИЭТ» 11.05.2023 был поставлен ООО «Мир намоточных станков» станок намоточный СНС-8.0-800 в рамках договора № 77РХК-22 от 28.11.2022. Для ввода в эксплуатацию станка был проведен комплекс замеров электролабораторией АО «НИКИЭТ» и были выявлены замечания (приложение 1). Прошу Вас в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные замечания для дальнейшего ввода в эксплуатацию.

Также сообщаю, что для доступа на территорию АО «НИКИЭТ» необходимо предоставить данные сотрудников ООО «Мир намоточных станков» по форме приложений 2 и 3.

Приложение: 1. Ведомость дефектов и замечаний электролаборатории на 2 л.
2. Анкета на 2 л.
3. Таблица на 1 л.

Главный инженер

В.В. Почтаренко


Ермоленко Вячеслав Александрович
8(499) 167-15-90

АО «НИКИЭТ»
 (наименование организации, предприятия)
 Электrolаборатория, отдел 813
 Свидетельство о регистрации № 3756-6
 Действительно до «28» октября 2025г.

Заказчик: АО «НИКИЭТ», 830 отдел, «Производство-1».
 Объекты: Намоточный станок СНС-8.0-800 «инв. №24382»
 (1 корпус, 2 этаж, помещение №257).
 Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8.
 Дата проведения измерений: «31» октября 2023г.

Ведомость дефектов и замечаний по состоянию на «31» октября 2023г.




№ п/п	№ протокола, № пункта или наименование электрооборудование	Наименование дефекта	Способ устранения дефекта
1	2	3	4
Намоточный станок СНС-8.0-800 «инв. №24382» (1 корпус, 2 этаж, помещение №257).			
1.	Распаечная коробка для намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п. 4.1.18.)
2.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.	Необходимо привести в соответствии с ГОСТ 10434-82 (п.2.1.12)
3.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Гибкие провода в местах присоединения к авт. выкл. и клемникам должны иметь наконечники	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п. 2.1.21.); ГОСТ 10434-82 (п. 2.1.8, 2.1.11)
4.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Не допускается использование «РЕ» в качестве «N»	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п.1.7.125.) ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 (п.7.1.10.2)
5.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Не допускается использование «N» в качестве «L3»	Необходимо привести в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 (п.5.2.2)
6.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Нулевой защитный (РЕ) проводник подключён на корпус щита	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п.1.7.144.)

1	2	3	4
7.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Нет бирок на проводах и кабелях	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п.2.3.23.)
8.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	Не соответствует маркировка элементов электрооборудования (буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников)	Необходимо привести в соответствии с ПУЭ (п.п.1.1.28., 1.1.29.) ГОСТ Р50462-2009 (п. 5, п. 6)
9.	Щит намоточного станка СНС-8.0-800 «инв. №24382»	На двери щита отсутствует знак «Осторожно! Электрическое напряжение» 	Необходимо привести в соответствии с ГОСТ 32396-2013 (п. 6.7.12)

Испытания провели: Инженер энергетик 1 категории
(должность)

Начальник электролаборатории
(должность)

Протокол проверил: Начальник электролаборатории
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Морозов П.А.
(Ф.И.О.)

Нестеров А.Н.
(Ф.И.О.)

Нестеров А.В.
(Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

Место для
фотографии
4см x 6см

1. Фамилия _____
 Имя _____
 Отчество _____

2.	Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине.	
3.	Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика).	
4.	Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).	
5.	ИНН/СНИЛС	
6.	Адрес регистрации, адрес фактического проживания, адрес временной регистрации (при наличии).	
7.	Занимаемая должность с указанием наименования организации, месяц и год трудоустройства в данную организацию.	
8.	Адрес организации (фактический, юридический, в т. ч. За границей).	
9.	Привлекались ли Вы и (или) Ваши родственники к уголовной ответственности? (при наличии судимостей, включая снятых по решению суда, указать: когда и за что).	

10.	Возбуждалось ли в отношении Вас и (или) Ваших родственников уголовное дело? (если да, то указать, когда и за что, основания для прекращения уголовного дела).	
11.	Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства также укажите).	
12.	Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (когда и в какое).	

13. Выезжали ли Вы за границу за последние 5 лет? Укажите год, страну и цель выезда: _____

14. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: _____

15. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ России от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности.

16. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска.

" _____ " _____ 20__ г.

Подпись _____

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

" _____ " _____ 20__ г.

