


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Уралоргсинтез»

 / В.Ф. Шеретов


«01» 03 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение стенда для разборки и сборки электродвигателей и его пуско-наладку.


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Объект закупки	Стенд для разборки и сборки электродвигателей и его пуско-наладка на участке №2 по капитальному ремонту электрооборудования взрывозащищенного и нормального исполнения электроремонтного цеха АО «Уралоргсинтез»
2.	Назначение	Съем подшипниковых щитов и съем подшипников с вала ротора при ремонте электродвигателей.
3.	Расположение объекта	Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение, АО «Уралоргсинтез», ЭРЦ, участок №2 по капитальному ремонту электрооборудования взрывозащищенного и нормального исполнения.
4.	Сроки выполнения работ	Согласно проекту договора
5.	Основные технические требования	<ol style="list-style-type: none">Габариты разбираемых электродвигателей:<ol style="list-style-type: none">Высота центров – 112÷280 мм;Длины валов – 452÷1210 мм.Привод рабочих органов – гидравлический.Рабочее давление (максимальное) – 150 кг/см³.Перемещение подвижных упоров стола – 300 мм.Перемещение ходовой балки – 200 мм.Перемещение центров подвижных бабок – 320 мм.Напряжение питания – 380 В, 50Гц.Установленная мощность – 2,2 кВт.Требования к фундаменту – специальный фундамент не требуется.Комплектация:<ol style="list-style-type: none">стенд в сборе;инструменты для обслуживания стенда;ЗИП;паспорт стенда;руководство по эксплуатации.Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать нормативным документам, действующим на момент подписания договора.Поставляемое оборудование должно быть сертифицированным и иметь гарантийные сроки. Срок гарантийного периода - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
6.	Требования к выполнению и объему работ	<ol style="list-style-type: none">Доставка и пуско-наладка стенда за счет Исполнителя.

7.	Требования к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ	<p>1. Перед началом работ на территории АО «Уралоргсинтез» пройти первичный инструктаж;</p> <p>2. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика определяются договором в соответствии с Гражданским и Градостроительным Кодексом РФ, федеральным законом «О техническом регулировании».</p> <p>3. Закупку материалов и оборудования осуществляет Исполнитель.</p> <p>4. Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь паспорта и сертификаты.</p> <p>5. Работы должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие необходимые допуски и опыт работы.</p>
8.	Требования к Исполнителю	<p>1. Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия и организацией его охраны, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения или проектирование.</p>
9.	Условия оплаты	Согласно проекта договора.
10.	Документация, выдаваемая Заказчику	<p>1. Руководство по эксплуатации оборудования на русском языке.</p> <p>2. Паспорт на стенд.</p>

Начальник ЭРЦ – заместитель главного энергетика _____  В.Л. Ли

Согласовано:

Главный энергетик

_____  В.Е. Гунбин