ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Нагреватель индукционный

Количество	1 шт.
Устанавливается на объекте:	Здание электроцеха Сургутского ЗСК. г.Сургут
Заказчик:	Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»

	Наименование	Значения
1	Мощность , кВА	2,0
2	Максимальная температура нагрева, °С	120
3	Время нагрева от 15 до 120 °С, мин	От 1 до 10
4	Высота подъёма, м	12,0
5	Размеры нагреваемых деталей - внешние размеры, мм - внутренние размеры, мм	 110х220 50
6	Питание, В	380
7	Допустимые габариты, мм (максимальные)	500х500х1000
8	Допустимая масса, кг	До 100
9	Применение	Для нагрева деталей (подшипников, втулок, колец и т.д.), подлежащих напрессовке на валы электродвигателей и механизмов

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10001-ИОС.6.1-ТХ.ОЛ3			
						Реконструкция здания электроцеха Сургутского ЗСК			
Разработал		Воробьева			09.24	Здание электроцеха с административно-бытовым блоком и гаражом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Толбин			09.24		П	1	2
Нач. подразд.		Толбин			09.24	Опросный лист для заказа нагревателя индукционного	ООО "СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ"		
Н.контр.									
ГИП		Сопотов			09.24				